

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
 Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, тел/факс: 8(86130)5-83-45

Утверждаю  
 Главный врач, руководитель ИЛ,  
 Филиал ФБУЗ  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Краснодарском крае"

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 2193/2.4/К/259.3 от 19.06.2019 г.**

Заказчик: МУП "РОДНИК"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 74 а

Наименование предприятия/объекта: МУП "РОДНИК"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская,

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 259

Кем отобрана проба: п/вр. по гигиене питания Колубаева Е.В.

Дата и время отбора проб: 17.06.2019г. с 09:00 по 10:00

Дата и время доставки проб: 17.06.2019 г. 10:30

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 2193/2.4/К/259.3

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины № 7031, ул. Красная, 27 А

Температура воды при отборе пробы: 17 °С


## Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20,0	12,4+/-3,0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Химик-эксперт <u>  </u>				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Врач- бактериолог  С.В. Губарь				

Дата начала испытаний: 17.06.2019 Дата окончания испытаний: 18.06.2019

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Место проведения испытаний: 353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82, Литер А, Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс  Т.А. Крикун

Орган инспекции  
Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



в Тимановском филиале

А.П.Кадыков  
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка  
по протоколу лабораторных исследований № 2193/2.4/К/259.3 от 19.06.2019г**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер